

Информация об основных потребительских характеристиках услуг в сфере водоотведения за 2017 год

1.	Показатели аварийности на канализационных сетях и количество засоров для самотечных сетей (единиц на километр)	
2.	Общее количество проведенных проб на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод по следующим показателям	54
2.1	взвешенные вещества	9
2.2	БПК5	9
2.3	аммоний-ион	9
2.4	нитрит-анион	0
2.5	фосфаты (по Р)	9
2.6	нефтепродукты	9
2.7	микробиология ОКБ, колифаги	0
2.8	Прочие (фенолы)	9
3	Количество проведенных проб, выявивших несоответствие очищенных (частично очищенных) сточных вод санитарным нормам (предельно допустимой концентрации) на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод, по следующим показателям:	
3.1	взвешенные вещества	0
3.2	БПК5	0
3.3	аммоний-ион	0
3.4	нитрит-анион	0
3.5	фосфаты (по Р)	0
3.6	нефтепродукты	0
3.7	микробиология ОКБ, колифаги	0
3.8	Прочие (фенолы)	0
6.	Доля исполненных в срок договоров о подключении (процент общего количества заключенных договоров о подключении)	0
7.	Средняя продолжительность рассмотрения заявлений о подключении (дней)	0